

**Pyhännän kunta**  
**Tekninen toimisto/Timo Aitto-Oja/Uimarannat**  
00189226-6  
Manuntie 2  
92930 Pyhäntä

Maksaja  
Pyhännän kunta  
Tekninen toimisto/  
  
PL 2219  
02066 DOCUSCAN



|              |                 |               |                 |                 |
|--------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>Näyte</b> | Näyte           | Uimarantavesi |                 |                 |
|              | Näyte otettu    | 16.06.2025    | Näytteen ottaja | Annika Olkkonen |
|              | Vastaanotettu   | 16.06.2025    | Tutkimuksen syy | Valvonta        |
|              | Tutkimus alkoi  | 16.06.2025    |                 |                 |
|              | Tutkimus valmis | 17.06.2025    |                 |                 |

| Analyysi         |   | Menetelmä                 | Yksikkö   | 1325-1<br>Uimarantavesi<br>Autioranta | 1325-2<br>Uimarantavesi<br>Kamula/Iso-Lamujärvi | 1325-3<br>Uimarantavesi<br>Pitkähieta/Iso-Lamujärvi |
|------------------|---|---------------------------|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Escherichia coli | * | SFS-EN ISO 9308-2, 2014   | mpn/100ml | 5                                     | 1                                               | 12                                                  |
| Enterokokit      | * | Enterolert-E, Quanti-Tray | mpn/100ml | 1                                     | 2                                               | 7                                                   |
| Lämpötila        |   |                           | °C        | 17,7                                  | 18,6                                            | 18,1                                                |

\*=näyte tutkittu akkreditoidulla menetelmällä

**Lausunto** Uimarantavesi täyttää tutkituilla ominaisuuksiltaan pienten, yleisten uimarantojen uimavedelle asetetut vaatimukset (STMa 354/2008).

Taina Haapakoski  
Laborantti

**Tiedoksi** Ympäristöpalvelut Helmi, mes\_ymparistohelmi@haapavesi.fi  
Timo Aitto-Oja, timo.aitto-oja@pyhanta.fi

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.  
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.  
Mikrobiologisten analyysien mittausepävarmuus toimitetaan pyydettyäessä.