

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Ympäristöterveyslautakunta
Rynnäkkötie 1, 3. krs
86600 Haapavesi

YMPÄRISTÖLUPA
Asianumero 272/11.01.00.00/2026
Päätöspäivä 24.9.2026 § 28, Liite 5

SALVOS OY:N LÄMPÖVOIMALAITOSTA KOSKEVA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS, PYHÄNTÄ

HAKIJA, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

Luvan hakija

Salvos Oy
Maustetie 10–14
92930 PYHÄNTÄ
Y-tunnus 2309400-3

Laitos

Salvos Oy, Pyhännän tehtaan lämpövoimalaitos
Kiinteistö: 630-402-33-36

Luvan hakemisen peruste

Salvos Oy hakee ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaista ympäristölupaa Pyhännän Leiviskänkankaan teollisuusalueella sijaitsevan lämpövoimalaitoksen toiminnalle ja sen laajentamiselle. Laitoksella on ennestään yksi 500 kW:n kattila, ja toimintaa laajennetaan toisella 500 kW:n kattilalla. Laitoksen yhteenlaskettu polttoaineteho on laajennuksen jälkeen 1 MW.

Ympäristönsuojelulain 28 §:n 1 momentin (liite 2, kohta 1) mukaan energiantuotantolaitoksen toimintaan on oltava ympäristölupa, jos toiminta sijoitetaan tärkeälle tai muulle vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella ja toiminnasta voi aiheutua pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

Lupaviranomaisen toimivalta

Valtioneuvoston asetuksen ympäristönsuojelusta (713/2014) 2 pykälän perusteella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ratkaisee ympäristönsuojelulain 28 pykälässä tarkoitetun pohjavesialueelle sijoittuvan toiminnan lupa-asian. Pyhännän kunnan toimivaltainen ympäristönsuojelun lupaviranomainen on Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunta.

2. SIJAINTI, LUVAT JA KAAVOITUSTILANNE

Toiminta sijaitsee Pyhännän keskustaajamasta noin 3 km luoteeseen Leiviskänkankaan teollisuusalueella. Alueella on voimassa Leiviskänkankaan asemakaava (hyväksytty 16.12.2019, Kaava nro 25) ja Kirkonkylän yleiskaava 2040 (hyväksytty 14.12.2020, Kaava nro 4). Kaavoissa alue on osoitettu teollisuusrakennusten korttelialueeksi, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY). Lisäksi alueella on voimassa Pohjois-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava (t, teollisuus- ja varastoalue).

3. TIEDOT POHJAVESIOLOSUhteista

Laitos sijoittuu vedenhankintaa varten tärkeälle pohjavesialueelle Leiviskänkangas 1 (11630001). Alueen muodostumisalueen pinta-ala on 2,42 neliökilometriä ja muodostuvan pohjaveden määrä on arviolta 1700 kuutiometriä vuorokaudessa. Lähin vedenotto sijaitsee noin 600 metrin etäisyydellä tehtaan pohjoispuolella. Pohjavesialue on luokiteltu riskialueeksi/selvityskohteeksi.

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Ympäristöterveyslautakunta
Rynnäkkötie 1, 3. krs
86600 Haapavesi

YMPÄRISTÖLUPA
Asianumero 272/11.01.00.00/2026
Päätöspäivä 24.9.2026 § 28, Liite 5

4. YLEISKUVAUS TOIMINNASTA

Lämpövoimalaitoksen lämmönlähteenä käytetään ainoastaan tehtaan omassa tuotannossa syntyvää puhdasta, pintakäsittelimätöntä ja liimatonta puuta, joka haketetaan paikan päällä. Kuivahake siirretään tehtaista katettuja linjastoja pitkin kontteihin, jotka kuljetetaan katettuun siiloon lämpövoimalaitoksen viereen.

Nykyisen 500 kW:n kattilan hakkeen käyttömenekki on noin 1200 kiintokuutiometriä vuodessa (käyttöaika 4000 tuntia vuodessa). Uuden 500 kW:n kattilan hakkeen käyttömenekki on noin 600 kiintokuutiometriä vuodessa (käyttöaika 2000 tuntia vuodessa).

Tehdasalueella on lisäksi työkoneiden ja laitteiden polttoainehuoltoa varten erillisessä lukitussa rakennuksessa kaksi öljysäiliötä (2000 l ja 2500 l), jotka on varustettu betonisilla valuma-altailla ja ylitäytönestimillä.

5. YMPÄRISTÖKUORMITUS JA TOIMINNAN VAIKUTUKSET YMPÄRISTÖÖN

Päästöt ilmaan: Puuhakkeen poltossa muodostuu hiilidioksidia, typen oksideja, hiilimonoksidia sekä hiukkasia. Savukaasut johdetaan piipun kautta ulkoilmaan. Hakkeen varastointi ja siirrot tapahtuvat katetuissa siiloissa, joten merkittävää pölyämistä ei synny.

Päästöt vesiin, pohjaveteen ja maaperään: Toiminnasta ei johdeta jätevesiä maaperään. Saniteetti- ja huoltojätevedet johdetaan kunnalliseen viemäriverkostoon. Piha-alue on asfaltoitu. Hulevedet johdetaan tiivisrakenteista avo-ojaa pitkin noin 800 metrin päähän pohjavesialueen ulkopuolelle maastoon, josta ne kulkeutuvat Oulaistenojaan.

Jätteet: Lämpövoimalaitoksella syntyy tuhkaa nykyisellä kattilalla noin 660 kg vuodessa ja uudella kattilalla noin 330 kg vuodessa. Tuhka välivarastoidaan asfaltoidulla piha-alueella konteissa tai katetuilla lavoilla. Maaliskuussa 2026 tehdyn ravistelutestin perusteella tuhkan kromin liukoisuus (37 mg/kg) ylittää vaarattoman jätteen raja-arvon ja liuenneiden aineiden yhteismäärä (TDS 110 000 mg/kg) ylittää vaarallisen jätteen raja-arvon. Tuhka toimitetaan kerran vuodessa luvanvaraiseen käsittelypaikkaan.

Melu: Melupäästöjä aiheutuu laitoksen kuljettimista, polttimesta ja pumpuista sekä raskaasta liikenteestä. Toiminta tapahtuu sisätiloissa, eikä siitä ennalta arvioiden aiheudu merkittävää meluhaittaa ympäristöön.

6. HAKEMUKSEN KÄSITTELY

Vireilletulo ja tiedottaminen

Hakemus on saapunut Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunnalle 27.5.2026. Hakemuksen vireilläolosta on kuulutettu ja se on pidetty julkisesti nähtävänä 27.5.–7.8.2026. Naapureille ja asianosaisille on lähetetty erillinen kirjallinen ilmoitus.

Lausunnot

Lupa- ja valvontavirasto, 27.7.2026: Lupa- ja valvontavirasto (jolle ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen ympäristötehtävät siirtyivät 1.1.2026 voimaan astuneessa valtion aluehallintouudistuksessa) katsoo, että ympäristöluvan myöntämiselle ei ole pohjaveden suojelun näkökulmasta estettä. Toiminnasta ei katsota aiheutuvan ympäristönsuojelulain 17 pykälässä tarkoitettua pohjaveden pilaantumista tai sen vaaraa.

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Ympäristöterveyslautakunta
Rynnäkkötie 1, 3. krs
86600 Haapavesi

YMPÄRISTÖLUPA
Asianumero 272/11.01.00.00/2026
Päätöspäivä 24.9.2026 § 28, Liite 5

Pyhännän kunta, kunnanhallitus 8.6.2026 § 89: Pyhännän kunta puoltaa ympäristöluvan myöntämistä.

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos: Pelastuslaitos huomauttaa, että nestemäisten polttoaineiden varastoinnissa, säiliöiden täytössä ja työkoneiden tankkausalueella tulee huomioida vuodonhallinta erityisen tarkasti pohjavesialueesta johtuen.

Haapaveden kaupunki, terveydensuojeluviranomainen, 5.8.2026: Toiminta ei saa vaarantaa pohjaveden laatua tai vedenhankintakäyttöä. Jätteiden ja jätevesien käsittely on tehtävä siten, ettei niistä aiheudu haju- tai terveyshaittaa.

Muistutukset ja mielipiteet

Hakemuksen johdosta ei jätetty muistutuksia tai mielipiteitä.

7. ASIAN RATKAISU JA LUPAMÄÄRÄYKSET

Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunta myöntää Salvos Oy:lle ympäristönsuojelulain 28 pykälän mukaisen ympäristöluvan hakemuksen mukaiseen toimintaan koskien 1 MW:n (2 x 500 kW) lämpövoimalaitosta Pyhännällä seuraavin lupamääräyksin:

Yleiset määräykset

1. Toimintaa on harjoitettava hakemuksessa esitetyllä tavalla ja näiden lupamääräysten mukaisesti siten, ettei siitä aiheudu maaperän tai pohjaveden pilaantumisvaaraa, terveydellistä haittaa tai muuta merkittävää ympäristön pilaantumista. Toiminnassa on noudatettava valtioneuvoston asetusta keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista (1065/2017).

Päästöt ilmaan

2. Polttoaineena saa käyttää ainoastaan puhdasta, pintakäsitlemätöntä ja liimatonta puuta.
3. Lämpövoimalaitoksen savukaasujen hiukkaspäästöt eivät saa ylittää asetuksen 1065/2017 liitteen 1A mukaista raja-arvoa 50 mg/m³(n) (normaaliukuutiometrissä kuivaa kaasua, 6 prosentin happipitoisuudessa). Polttolaitteistoa on käytettävä ja huollettava siten, että palaminen on mahdollisimman täydellistä.
4. Kiinteiden polttoaineiden varastointi, käsittely ja siirrot on järjestettävä katetuissa tiloissa ja siiloissa asetuksen 1065/2017 12 §:n mukaisesti siten, että toiminta ei aiheuta pöly-, haju- tai roskaantumishaittaa ympäristöön.

Maaperän ja pohjaveden suojelu

5. Nestemäiset polttoaineet ja kemikaalit on varastoitava lukitussa ja katetussa tilassa tiiviissä ja tilavuudeltaan riittävässä (vähintään 100 prosenttia suurimman säiliön tilavuudesta) valuma-altaassa. Säiliöissä on oltava ylitäytönestimet.
6. Työkoneiden tankkauspaikan ja polttoainesäiliöiden täyttöpaikan pohjan on oltava asfaltoitu tai muuten nestettä läpäisemätön. Tankkausalueella on oltava aina saatavilla riittävästi imeytysmateriaalia mahdollisten vuotojen varalta. Tankkauksessa ja säiliöiden

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Ympäristöterveyslautakunta
Rynnäkkötie 1, 3. krs
86600 Haapavesi

YMPÄRISTÖLUPA
Asianumero 272/11.01.00.00/2026
Päätöspäivä 24.9.2026 § 28, Liite 5

täytössä on noudatettava erityistä huolellisuutta vuotojen estämiseksi.

Päästöt viemäriin ja vesiin

7. Piha-alueen hulevedet on johdettava hallitusti tiivisrakenteista ojaa tai viemäriä pitkin pohjavesialueen ulkopuolelle hakemuksessa esitetyllä tavalla.

Jätteet ja jätehuolto

8. Poltosta syntyvä tuhka on varastoitava tiiviissä ja katetuissa astioissa tai lavoilla asfaltoidulla alustalla siten, ettei tuhkaa pääse pölyämään ympäristöön tai huuhtoutumaan hulevesien mukana maaperään.

9. Tuhka on toimitettava säännöllisesti asianmukaisen ympäristöluvan omaavaan vastaanottopaikkaan, jolla on oikeus ottaa vastaan kyseisen laatuista jätettä. Koska tuhkan TDS-arvo ylittää vaarallisen jätteen kaatopaikkakelpoisuuden raja-arvon ja kromi ylittää vaarattoman jätteen raja-arvon, vaarallisen jätteen siirroista on laadittava jätelain (646/2011) 121 a §:n mukainen sähköinen siirtoasiakirja.

Tarkkailu, kirjanpito ja raportointi

10. Laitoksen savukaasuista on mitattava asetuksen 1065/2017 15 §:n mukaisesti hiukkas-, typenoksidi- ja hiilimonoksidipäästöt. Mittaukset on tehtävä luotettavalla menetelmällä laitoksen normaalitoiminnan aikana.

11. Ympäristömelutaso on mitattava kertaluonteisesti laitoksen normaalitoiminnan aikana lähimmillä häiriintyvillä kohteilla.

12. Tuhkan laatu ja kaatopaikkakelpoisuus on tutkittava kerran vuodessa kokoomanäytteestä 2-vaiheisella ravistelutestillä (valtioneuvoston asetuksen 331/2013 mukaisesti).

13. Toiminnasta on pidettävä kirjaa (käytetyn polttoaineen määrä, energiantuotanto, käyttötunnit, syntyneen tuhkan määrä ja laatu). Yhteenveto on toimitettava vuosittain helmikuun loppuun mennessä valtionhallinnon sähköiseen asiointijärjestelmään (YLVA) ja mittausraportit kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle maaliskuun loppuun mennessä.

Poikkeukselliset tilanteet

14. Ympäristöön vaikuttavista onnettomuuksista ja poikkeuksellisista tilanteista (esimerkiksi öljyvuodot, tulipalot) on ilmoitettava viipymättä pelastuslaitokselle ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Toiminnan muuttaminen ja lopettaminen

15. Toiminnan olennaiseen laajentamiseen tai muuttamiseen on ympäristönsuojelulain 29 §:n mukaisesti haettava luvan muuttamista. Toiminnan olennaisesta muutoksesta ja toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä sekä toiminnanharjoittajan vaihtumisesta tulee viipymättä ilmoittaa valvontaviranomaiselle.

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Ympäristöterveyslautakunta
Rynnäkkötie 1, 3. krs
86600 Haapavesi

YMPÄRISTÖLUPA
Asianumero 272/11.01.00.00/2026
Päätöspäivä 24.9.2026 § 28, Liite 5

16. Toiminnan päätyttyä tuotantolaitosalue tulee saattaa sellaiseen kuntoon, että se toiminnan päättymisenkään jälkeen ei aiheuta ympäristö- tai terveyshaittaa tai muuta merkittävää maaperän, pohjaveden tai ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Laitteet ja rakenteet on poistettava ja alue siistittävä.

LUPAMÄÄRÄYSTEN PERUSTELUT

Määräys 1: Yleinen määräys, jolla varmistetaan toiminnan lainmukaisuus ja ympäristönsuojelulain yleisten periaatteiden noudattaminen.

Määräykset 2–4: Määräykset perustuvat valtioneuvoston asetukseen keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista (1065/2017, ns. PiPo-asetus). Asetuksen 12 § edellyttää kiinteiden polttoaineiden varastoinnin ja käsittelyn järjestämistä katetuissa tiloissa siten, ettei niistä aiheudu ympäristöhaittaa.

Määräykset 5–6: Laitos sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella. Kemikaalien ja polttoaineiden turvallisella varastoinnilla, tiiviillä rakenteilla ja huolellisella käsittelyllä ehkäistään maaperän ja pohjaveden pilaantumisvaaraa ympäristönsuojelulain 17 §:n pohjaveden pilaamiskiellon mukaisesti.

Määräys 7: Hulevesien hallitulla johtamisella tiivisrakenteista ojaa tai viemäriä pitkin pohjavesialueen ulkopuolelle varmistetaan, ettei pohjaveteen pääse epäpuhtauksia.

Määräykset 8–9: Määräykset perustuvat jätelakiin (646/2011) ja jätteiden asianmukaiseen käsittelyyn. Määräyksen 9 perusteluna on, että maaliskuussa 2026 tehdyn ravistelutestin perusteella tuhkan liuenneiden aineiden yhteismäärä (TDS 110 000 mg/kg) ylittää vaarallisen jätteen raja-arvon ja kromin liukoisuus (37 mg/kg) ylittää vaarattoman jätteen raja-arvon. Tämän vuoksi tuhka on toimitettava luvanvaraiseen käsittelypaikkaan ja siirroista on laadittava jätelain 121 a §:n mukainen sähköinen siirtoasiakirja.

Määräykset 10–13: Päästöjen ja ympäristövaikutusten tarkkailu on tarpeen toiminnan valvomiseksi. Määräys 10 perustuu PiPo-asetuksen (1065/2017) 15 §:ään, joka edellyttää savukaasupäästöjen mittaamista. Säännöllinen raportointi ja kirjanpito varmistavat, että valvontaviranomainen saa riittävät tiedot toiminnan ympäristövaikutuksista.

Määräys 14: Poikkeustilanteisiin varautuminen ja niistä viipymättä ilmoittaminen on välttämätöntä mahdollisten ympäristövahinkojen torjumiseksi ja minimoimiseksi.

Määräykset 15–16: Määräys 15 perustuu ympäristönsuojelulain 29 §:ään, jonka mukaan toiminnan olennaiseen muuttamiseen on haettava lupaa. Määräys 16 varmistaa, että toiminnan päättyessä alue siistittäisiin ja saatettaisiin sellaiseen tilaan, ettei siitä aiheudu ympäristön tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa.

SOVELLETUT OIKEUSOHJEET

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 5, 16, 17, 28, 29, 39, 42–44, 48–49, 52, 53, 58, 71, 85, 200, 205 §

Ympäristönsuojeluasetus (713/2014) 2, 30 §

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Ympäristöterveyslautakunta
Rynnäkkötie 1, 3. krs
86600 Haapavesi

YMPÄRISTÖLUPA
Asianumero 272/11.01.00.00/2026
Päätöspäivä 24.9.2026 § 28, Liite 5

Jätelaki (646/2011) 8, 12, 13, 15, 118, 121, 121 a §
Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021)
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista (331/2013)
Valtioneuvoston asetus keskisuurten energiantuotantoyksiköiden
ympäristönsuojeluvaatimuksista (1065/2017) 12, 15 §, Liite 1A
Hallintolaki (434/2003) 34, 44, 45 §
Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta (764/2019)
Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunnan 29.2.2024 § 9 hyväksymä
ympäristönsuojelun viranomaispalveluista perittävien maksujen taksa (voimassa 1.4.2024
alkaen).

PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN JA TIEDOKSIANTO

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen 29.9.2026. Päätöksen katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon seitsemäntenä päivänä julkipanosta. Päätös ja valitusosoitus
toimitetaan sähköisesti hakijalle sekä tiedoksi niille viranomaisille, joilta on pyydetty lausunto.

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Ympäristöterveyslautakunta
Rynnäkkötie 1, 3. krs
86600 Haapavesi

YMPÄRISTÖLUPA
Asianumero 272/11.01.00.00/2026
Päätöspäivä 24.9.2026 § 28, Liite 5

VALITUSOSOITUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSEEN

VALITUSVIRANOMAINEN

Tähän päätökseen ja päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

VALITUSOIKEUS on:

sillä, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella hankkeen ympäristövaikutukset ilmenevät

Lupa- ja valvontavirastolla ja vaikutusalueen edellä mainitun muun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

VALITUSAIKA

Päätöksen, Haapaveden kaupungin ympäristöterveyslautakunta 24.9.2026, § 28, tiedoksisaantipäivä on 6.10.2026.

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava 30 päivän kuluessa tämän päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Valituksen on oltava perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä klo 16.15.

VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITUS

Valituskirjelmässä on ilmoitettava:
päätös, johon haetaan muutosta (valituksenalainen päätös)
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan valittajan nimi ja yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), joihin asiaa koskevat ilmoitukset voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen on laatinut joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot.

VALITUSKIRJELMÄN LIITTEET

Valituskirjelmään on liitettävä:
valituksenalainen päätös valitusosoituksineen alkuperäisenä tai jäljennöksenä
selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksestä tiedon, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, ellei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja.

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

HAAPAVEDEN KAUPUNKI
Ympäristöterveyslautakunta
Rynnäkkötie 1, 3. krs
86600 Haapavesi

YMPÄRISTÖLUPA
Asianumero 272/11.01.00.00/2026
Päätöspäivä 24.9.2026 § 28, Liite 5

Muutoksenhakuasian käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään 310 euron suuruinen oikeudenkäyntimaksu (Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015 ja oikeusministeriön asetus 1020/2024). Oikeudenkäyntimaksua ei kuitenkaan peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa alemman viranomaisen päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

VALITUKSEN TOIMITTAMINEN

Valituksen voi toimittaa sähköisesti hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa . Valituksen voi toimittaa myös sähköpostitse, postitse, lähetin välityksellä tai viemällä sen henkilökohtaisesti hallinto-oikeuden kirjaamoon. Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää postitse tai sähköpostilla.

Vaasan hallinto-oikeusPostiosoite: PL 204, 65101 VAASA

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 4. krs, Vaasa

Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Puhelin: vaihde 029 56 42611, kirjaamo 029 56 42780

Aukioloaika: ma-pe klo 8.00–16.15